Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала, производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

№ 004064

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 23.06.2023г по 22.06.2028г.

Код ОКПД 2 22.29.29.000

№ **РОСС RU.31529.04ИЖС0.0С01.Н001203**

Код ТН ВЭД 3925908009

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Интегра» ООО «ТД Интегра» ОГРН 1129847019796 ИНН 7813551991. Адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.7, лит А, телефон: Тел. +7 (495) 989-40-46, email: info@hilst.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Интегра» ООО «ТД Интегра» ОГРН 1129847019796 ИНН 7813551991. Адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.7, лит А, телефон: Тел. +7 (495) 989-40-46, email: a.palagin@integracorp.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Центр контроля качества пожарной безопасности» (ИНН 7734430472). Адрес: 123182, город Москва, Авиационная улица, дом 69, пом V ком 17. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31529.04ИЖС0.ОС01, от 24.10.2019г. до 23.10.2022г., тел. 89295905196, ckkpb@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию) Опоры пластмассовые «HILST LIFT» регулируемые и нерегулируемые. Опоры регулируемые: Системы HILST LIFT Self-leveling типов HL1, HL2, HL3, HL4, HL5, HL6, HL7, HL8, HL9, HL10. Увеличитель высоты М, Вершины опоры Т для плитки, лаги и алюминиевой лаги. Опоры нерегулируемые типов: EH12, EH15, EH20. Торговая марка: HILST LIFT Выпускаемые по ТУ 22.23.19-017-42053482-2020 «Системы регулируемых и нерегулируемых опор «HILST LIFT» торговой марки. Технические условия». Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация) Группа горючести Г2, группа воспламеняемости В3, группа распространения пламени РП3, группа дымообразующей способности Д3, группа токсичности Т2. Класс пожарной опасности КМ3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 1323 от 29.05.2020 г., ООО «Эксперт плюс» (ИЛ «Экспертиза») № RA.RU.04ПБК0 до 03.03.2023г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 22.23.19-017-42053482-2020 «Системы регулируемых и нерегулируемых опор «HILST LIFT» торговой марки. Технические условия».

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации подпись, инициалы, фамилия — Кондратьева М.В.

Эксперт (эксперты) подпись, инициалы, фамилия — Пичурин А.А

Для сертификатов

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 144.